

**AB „Klaipėdos energija“ integruoto šilumos tinklo 3 m. maksimalus metinis šilumos poreikis**

Sistema	Maksimalus valandinis galios poreikis, MW		
	2014 m.	2015 m.	2016
Klaipėdos m.	293	279,6	273,9
Gargždų m.	14	12,1	14,3

**AB „Klaipėdos energija“ integruoto šilumos tinklo 3 m. vidutinis metinis šilumos poreikis**

Sistema	Vidutinis valandinis galios poreikis, MW		
	2014 m.	2015 m.	2016
Klaipėdos m.	89,8	87,1	87,4
Gargždų m.	4,4	4,3	4,7