

DĖL TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ŠILDYMO PRIETAISŲ PAKEITIMUI

AB „Klaipėdos energija“ informuoja, kad atliekant vidaus šildymo sistemos pertvarkymą, keičiant esamus šildymo prietaisus kitos modifikacijos (kito gamintojo) ir esant būtinumui pakeisti šildymo prietaiso pastatymo vietą privačiose patalpose būtina suprojektuoti:

1. Vidaus šildymo sistemos pertvarkymą, nedidinant (nemažinant) pastato šilumos reikalavimų.
2. Projekte naujai montuojamų ir buvusių šildymo prietaisų duomenis su šilumos galiomis pateikti suvestinių duomenų lentelėje. Galima paklaida parenkant šildymo prietaisus ne daugiau $\pm 5\%$.
3. Skaičiuotini vidaus šildymo sistemos parametrai: slėgis ir temperatūra – pagal esamos šildymo sistemos parametrus.
4. Jeigu pastate įrengta daliklinė šilumos apskaitos ir paskirstymo sistema, projekte numatyti daliklinės sistemos prietaisų (daliklių) perkėlimą ant naujų šildymo prietaisų. Daliklių perkėlimą derinti su daliklinę sistemą administruojančia įmone ir pastato administratoriumi. AB „Klaipėdos energija“ pateikti naujus daliklių šilumos perdavimo koeficientus.
5. Keičiant šildymo prietaisus, nenaudoti iš aliuminio lydinių pagamintų prietaisų.
6. Šildymo prietaisų pajungimui naudoti tokius pat vamzdžius kaip ir esami šildymo sistemos vamzdžiai, nesumažinant vamzdžių diametro ir nedidinant hidraulinio pasipriešinimo.
7. Projektuoti ir montuoti gali specializuota organizacija ar asmenys, turintys tiems darbams reikalingą kvalifikacijos atestatą.
8. Montuojant naudoti sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius.
9. Projektą suderinti ir darbus priduoti namą administruojančiai įmonei ir šilumos ūkį eksploatuojančiai organizacijai.
10. Šildymo prietaisų keitimo darbus vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”.
11. Vidaus šildymo sistemos pertvarkymo darbus vykdyti ne šildymo sezono metu. Vykdam darbus, atsijungimo terminus ir laiką derinti su namo šilumos ūkį eksploatuojančia organizacija.
12. Vadovaujantis „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų” 5.9 punktu, administratorius teisės aktų

nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant savivaldybės institucijų ir patalpų savininkų sprendimus dėl namo ar atskirų butų, kitų patalpų šildymo būdo keitimo, karšto vandens ir šildymo sistemos rekonstravimo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus.